

Управление службы по пожарному надзору по городу Бишкек и Чуйской области
при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

720033, г. Бишкек пр. Манаса 101/1 телефон: (0312) 32-33-11

АКТ ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТА № 02-002069

«26» 12 2022г.

г. Бишкек

Мы комиссия в составе: Гв. инспектор УСН по г. Бишкек
и Чуйской области Байдалиев Н.С., директор
УШМ. И. Баласаганов село Ак-Бешим
Сайдалиева Н.С.

Составили настоящий акт о том, что проведено обследование противопожарного состояния
УШМ. И. Баласаганов село Ак-Бешим

Обследование произведено: На основании приказа №01-09/77 от 08.12.2022 года СПН при
МЧС КР.

При организации и проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей в целях соблюдения и выполнения норм, и правил и требований по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с Положением «О Службе по пожарному надзору» при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики № 262 от 15.11.2021 года и согласно Правил пожарной безопасности в Кыргызской Республике №381 от 22.08.2018 года, а также недопущения возможных чрезвычайных происшествий, предупреждения возникновения возможных пожаров.

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ

| № п/п | Наименование мероприятий (работ), предлагаемых для устранения недостатков | Срок исполнения |
|-------|--|------------------------------------|
| 1 | Провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с работниками, сотрудниками и техническим персоналом под роспись в специальном журнале. пункт 3 ППБ в КР №381 от 22.08.2018г. | Проведения праздничных мероприятий |
| 2 | Обеспечить помещения, где будут проводиться праздничные мероприятия, первичными средствами пожаротушения, а именно: огнетушителями, ОП-5 или ОУ-5 не менее 2х штук. Пункт 103 ППБ в КР №381 от 22.08.2018г. | Проведения праздничных мероприятий |
| 3 | Укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода рукавами и стволами. Пожарные рукава присоединить к клапану (вентиллю) и стволу. пункт 121 ППБ в КР №381 от 22.08.2018г. | Проведения праздничных мероприятий |
| 4 | Запретить загромождение различными предметами, мебелью и оборудованием эвакуационные пути выходы. пункт 32 ППБ в КР №381 от 22.08.2018г. | Проведения праздничных мероприятий |
| 5 | Перед началом мероприятий новогодних ёлок руководители объектов защиты или лица, ответственные за проведение этих мероприятий, должны тщательно проверить противопожарный режим всех помещений, эвакуационные пути выходы на соответствие их требованиям настоящих Правил, а также | Проведения праздничных мероприятий |

| | | |
|----|---|------------------------------------|
| | убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. пункт 225 ППБ в КР №381 от 22.08.2018г. | |
| 6 | При организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей используются только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями. пункт 225 ППБ в КР №381 от 22.08.2018г. | Проведения праздничных мероприятий |
| 7 | Запрещается! 1) проводить мероприятия при наличии решеток на окнах помещений, в которых они проводятся; 2) применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты; 3) проводить огневые, покрасочные и другие взрывопожароопасные и пожароопасные работы; 4) использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 5) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья; 6) полностью отключать освещение в помещении во время представлений; 7) заполнять помещения людьми в количестве сверхустановленного проектной документацией; 8) применять самодельные электрические гирлянды, светомузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок и создавать эффекты мигания елочных гирлянд. пункт 227 ППБ в КР №381 от 22.08.2018г | С получением предписание |
| 8 | Запретить использование и запуск неуправляемых летающих фонариков с применением открытого источника огня. пункт 228 ППБ в КР №381 от 22.08.2018г. | С получением предписание |
| 9 | Установить ёлку при проведении новогодних праздников елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не был затруднен выход из помещения. Ветви елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. пункт 230 ППБ в КР №381 от 22.08.2018г. | С получением предписание |
| 10 | При малейшей неисправности в елочном освещении (нагревание проводов, частое перегорание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не должна включаться до выяснения причин неисправности и их устранения. пункт 231 ППБ в КР №381 от 22.08.2018г. | С получением предписание |
| 11 | Ответственность за проведение массовых мероприятий и соблюдение требований при этом правил пожарной безопасности возложить на руководителя учреждения . ППБ в КР №381 от 22.08.2018г. | С получением предписание |

Государственный инспектор

Сейдалиев И.С.

Руководитель объекта

Сейдалиева Н.С.

Ответственные лица

При не согласии с предложенными мероприятиями или сроками их выполнения Вам предоставляется право обжаловать в 10-дневный срок со дня вручения вышестоящему должностному лицу Службы по пожарному надзору при МЧС КР.